



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72 тел. 590-564, факс 590-510 e-mail: ugps@tyumen.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Уват 626170 ул. Дорожная, 4а. Тел./факс (34561) 2 – 81 – 42 e-mail: phuwat@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Шишкинская средняя общеобразовательная школа» Вагайского района Тюменской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Уватского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору от «28» марта 2019 года № 7, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

(наименование органа ГПН)

«12» апреля 2019 г. с 10 час. 10 мин., по 18 час. 00 мин.

«26» апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин., по 10 час. 00 мин

проведена проверка государственным инспектором Вагайского муниципального района по пожарному надзору Карелиным Ильёй Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

На территории в зданиях и помещениях Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Шишкинская средняя общеобразовательная школа» Вагайского района Тюменской области, расположенного(ой) по адресам: Тюменская область, Вагайский район, с. Шестовое, ул. Совхозная, 10, корп. 1; с. Шестовое, ул. Совхозная, 16б; д; Юрмы, ул. Школьная, 19;

совместно с Директором MAOY «Шишкинская СОШ» Плесовских Ириной Георгиевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
				только

				выполнение)
1	2	3	4	5
Юрминская СОШ				
1.	В помещении учительской, библиотеке, кабинете технологии, точечные дымовые пожарные извещатели системы АПС, установлены на стене, при этом расстояние от перекрытия до измерительного элемента извещателя более 200 мм.	Основание: СП 5.13130.2009 п. 13.3.4. Приложение П.	До 01.10.2019 года	
2.	В дизельной электростанции система пожаротушения находится в неисправном состоянии.	Основание: ППР п. 61.	До 01.10.2019 года	
Шестовская СОШ				
3.	Из интерната автоматическая пожарная сигнализация выведена на приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установленный в помещении столовой, где отсутствует круглосуточное пребывание дежурного персонала.	Основание: СП 5.13130.2009 п. 13.14.5. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.48*).	До 01.10.2019 года	
4.	Высота дверей на путях эвакуации из здания начальной школы менее чем 1.9 метра.	Основание: СП 1.13130.2009 п.4.2.5. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 4.6, 4.13).	До 01.10.2019 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие

предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В соответствии со ст. 19.5. КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)» предусмотрены следующие виды административных наказаний:

12. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, - *влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.*

13. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, - *влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.*

14. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - *влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.*

Государственный инспектор
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
Вагайского муниципального района
по пожарному надзору)
по пожарному надзору
Карелин И.А.

Предписание для исполнения получил (а):
Директор МАОУ «Шишкинская СОШ»
Плесовских Ирина Георгиевна

«26» 04 2019 г.

