



МЧС России

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
управление надзорной деятельности и  
профилактической работы  
отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы по Уватскому,  
Вагайскому МР**

Уват 626170 ул. Дорожная-, д.4 «а»

Тел./факс (34561) 2 – 81 – 42

e-mail: [ond-uvvat@72.mchs.gov.ru](mailto:ond-uvvat@72.mchs.gov.ru)

18.03.2021г. № 99

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Законному представителю  
юридического лица МАОУ  
«Шишкинская СОШ»  
Вагайского района Тюменской  
области.

**Кузнецовой Ольге Юрьевне**

626252, Тюменская область,  
Вагайский район, с. Шишкина,  
ул. Зелёная, д. 12 а.  
[petrenko.55@mail.ru](mailto:petrenko.55@mail.ru)

«О направлении документов»

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уватскому, Вагайскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Тюменской области направляет Вам Постановление по делу об административном правонарушении в области пожарной безопасности от 18.03.2021г. № 10 по ч. 1, ст. 20.4 КоАП РФ, а также Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Напоминаю, что на основании части 2 статьи 29.13. КоАП РФ **Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.**

Приложение:

1. Постановление по делу об административном правонарушении в области пожарной безопасности от 18.03.2021г. № 10 по ч. 1, ст. 20.4 КоАП РФ на пяти листах.
2. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 18.03.2021г. № 3 на четырех листах.

Начальник ОНД и ПР по Уватскому,  
Вагайскому муниципальным районам УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Тюменской области  
подполковник внутренней службы

В.В. Созонов



МЧС РОССИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10  
по делу об административном правонарушении

«18» марта 2021 г.

с. Уват.

Я, Главный государственный инспектор Уватского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору, начальник ОНД и ПР по Уватскому, Вагайскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области подполковник внутренней службы Созонов Владимир Викторович,

рассмотрев в помещении ОНД и ПР, по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Дорожная, 4а, 3 этаж, каб. №20, материалы дела об административном правонарушении: протокол № 10 от 10.03.2021г., составленный государственным инспектором Уватского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору, дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вагайскому муниципальному району ОНД и ПР по Уватскому, Вагайскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области старшим лейтенантом внутренней службы Карелиным Ильей Александровичем на:

Полное название юридического лица: **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Шишкинская средняя общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области.**

1. Юридический адрес, тел. (факс): **626252, Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Зелёная, д. 12 а.**
2. Фактический адрес: **626252, Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Зелёная, д. 12 а.**
3. Номер регистрационного свидетельства: **ИНН 7212003630; ОГРН 1037200145894, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 01.01.2011 года серия 72 № 001868789.**
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо **Межрайонная ИФНС России № 7 по Тюменской области.**
5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета: **Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области, г. Тюмень, р/с 03234643716130006700**
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: **Кузнецова Ольга Юрьевна**
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: **Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, изданный Управлением образования Администрации Вагайского муниципального района от 14 июля 2020 г. № 21-к, Устав МАОУ «Шишкинская СОШ» Вагайского района Тюменской области.**

Дело рассмотрено в присутствии:

8. **Законный представителя юридического лица МАОУ «Шишкинская СОШ» Вагайского района Тюменской области надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения административного дела, в назначенное время на рассмотрение не явился. 17.03.2021г. от законного представителя юридического лица поступило письмо от 16.03.2021г. № 35 о рассмотрении административного дела без участия представителя юридического лица. Административное дело рассмотрено без участия законного представителя юридического лица.**

### **УСТАНОВИЛ:**

В период: «01» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин., до 12 час. 00 мин.; «02» марта 2021 г. с 09 час. 00 мин., до 16 час. 00 мин.; «10» марта 2021 г. с 14 час. 00 мин., до 15 час. 00 мин., в(на) территории, в здании, помещениях и сооружениях: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Шишкинская средняя общеобразовательная школа» Вагайского района Тюменской области, расположенном(ых) по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Зеленая, 12а; ул. Зеленая, 12а, строение 2; с. Птицкое, ул. Школьная, 9; с. Ушаково, ул. Ленина, 67а; с. Шестовое, ул. Совхозная, 10; д. Юрмы, ул. Школьная, 19. В ходе проведенной плановой выездной проверки на основании Распоряжения № 6 от 19 февраля 2021 года, выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

(указывается место совершения правонарушения)

(указывается существо совершения или обнаружения совершения нарушения)

#### **МАОУ «Шишкинская СОШ» Вагайского района Тюменской области (Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Зеленая, 12а)**

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации. *Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Далее ППР в РФ) п. 2.*
2. На объекте защиты отсутствует протокол испытания ограждений установленных на крыше. *Основание: ППР в РФ п. 17 «а»; п. 17 «б».*
3. На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. *Основание: ППР в РФ п. 30.*
4. На пути эвакуации, двери тамбура главного входа имеют остекление, при этом на дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. с обеих сторон. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 7.1.8.*
5. На момент проверки, приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен во временном строении поста охраны, данный пост представляет собой мобильное здание, расположенное перед главным входом в здание школы. Ранее приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации располагался в помещении поста охраны, находящемся непосредственно внутри здания школы. При этом автоматические установки пожарной сигнализации перенесены и смонтированы без наличия проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ст. 83; ППР в РФ п. 16 «о», п. 54.*
6. Временное строение поста охраны, расположено перед главным входом в здание школы, при этом противопожарное расстояние (разрыв) между зданиями поста охраны и зданием школы составляет менее 10 метров. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 4.3 табл. 1.*

**Детский сад «Ромашка» структурное подразделение МАОУ «Шишкинская СОШ»  
Вагайского района Тюменской области  
(Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Зеленая, 12а, строение 2)**

7. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации. *Основание: ППП в РФ п. 2.*
8. На пути эвакуации, двери тамбура главного входа имеют остекление, при этом на дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. с обеих сторон. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 7.1.8.*

**Птицкая СОШ филиал МАОУ «Шишкинская СОШ» Вагайского района Тюменской области**

**(Тюменская область, Вагайский район, с. Птицкое, ул. Школьная, 9)**

9. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации. *Основание: ППП в РФ п. 2.*
10. На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. *Основание: ППП в РФ п. 30.*
11. Не проведена проверка, источников внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов), в части водоотдачи. *Основание: ППП в РФ п. 48.*
12. На момент проверки, приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен во временном строении поста охраны, данный пост представляет собой мобильное здание, расположенное перед главным входом в здание школы. Ранее приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации располагался в помещении поста охраны, находящемся непосредственно внутри здания школы. При этом автоматические установки пожарной сигнализации перенесены и смонтированы без наличия проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ст. 83; ППП в РФ п. 16 «о», п. 54.*
13. Временное строение поста охраны, расположено перед главным входом в здание школы, при этом противопожарное расстояние (разрыв) между зданиями поста охраны и зданием школы составляет менее 10 метров. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 4.3 табл. 1.*

**Юрминская СОШ филиал МАОУ «Шишкинская СОШ» Вагайского района Тюменской области**

**(Тюменская область, Вагайский район, д. Юрмы, ул. Школьная, 19)**

14. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации. *Основание: ППП в РФ п. 2.*
15. На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. *Основание: ППП в РФ п. 30.*
16. Не проведена проверка, наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов). Так же не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. *Основание: ППП в РФ п. 48.*

17. На объекте защиты отсутствует протокол испытания ограждений установленных на крыше. *Основание: ППР в РФ п. 17 «а»; п. 17 «б».*
18. В дизельной электростанции система пожаротушения находится в неисправном состоянии. *Основание: ППР в РФ п. 54.*

**Шестовская СОШ филиал МАОУ «Шишкинская СОШ» Вагайского района  
Тюменской области**

**(Тюменская область, Вагайский район, с. Шестовое, ул. Совхозная, 10)**

19. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации. *Основание: ППР в РФ п. 2.*
20. На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. *Основание: ППР в РФ п. 30.*
21. На момент проверки, приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен во временном строении поста охраны, данный пост представляет собой мобильное здание, расположенное перед главным входом в здание школы. Ранее приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации располагался в помещении поста охраны, находящемся непосредственно внутри здания школы. При этом автоматические установки пожарной сигнализации перенесены и смонтированы без наличия проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ст. 83; ППР в РФ п. 16 «о», п. 54.*
22. Временное строение поста охраны, расположено перед главным входом в здание школы, при этом противопожарное расстояние (разрыв) между зданиями поста охраны и зданием школы составляет менее 10 метров. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 4.3 табл. 1.*
23. В помещении пищеблока, расположенном в здании начальной школы, отсутствует устройство для самозакрывания противопожарной двери. *Основание: ППР в РФ п. 24; п. 29.*

**Ушаковская НОШ/Ушаковский детский сад филиалы МАОУ «Шишкинская  
СОШ» Вагайского района Тюменской области**

**(Тюменская область, Вагайский район, с. Ушаково, ул. Ленина, 67а)**

24. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации. *Основание: ППР в РФ п. 2.*
25. На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. *Основание: ППР в РФ п. 30.*

Таким образом, в действиях юридического лица МАОУ Шишкинская средняя общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) – нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ.

*(указывается существо нарушения или невыполнения)*

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.10 и ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ и принимая во внимание **смягчающие обстоятельства в виде впервые совершенного юридическим лицом административного правонарушения в области пожарной безопасности.**

указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2, 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 4.2 п. 1 (раскаяние)) ст. 4.3 п. 1 (продолжение противоправного поведения), ст. 4.3 п. 2 (повторное совершение однородного административного правонарушения).

### ПОСТАНОВИЛ:

В соответствии с протоколом об административном правонарушении № 10 от 10.03.2021г., составленным государственным инспектором Уватского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору, дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вагайскому муниципальному району ОНД и ПР по Уватскому, Вагайскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области старшим лейтенантом внутренней службы Карелиным Ильей Александровичем, юридическое лицо МАОУ Шишкинская средняя общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного:

**ч.1 ст.20.4 КоАП РФ** и назначить наказание в виде **Предупреждения.**

(указать размер административного штрафа в соответствии со ст. 3.5. КоАП России)

Объявить **законному представителю юридического лица** МАОУ Шишкинская средняя общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области, Кузнецовой Ольге Юрьевне, что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней (ст.30.1-30.3 КоАП РФ) со дня получения постановления в суд, орган, должностному лицу, правомочным рассматривать жалобу

*Постановление принято «18» марта 2021г.*

*Постановление вступило в силу «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.*

*Дата выдачи постановления: направляется почтой «18» марта 2021г.*

Главный государственный инспектор  
Уватского, Вагайского муниципальных районов  
по пожарному надзору, начальник ОНД и ПР  
по Уватскому, Вагайскому муниципальным районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области  
подполковник внутренней службы



**Копию постановления получил(а):**

Подпись законного представителя юридического лица:

**Законный представителя юридического лица МАОУ «Шишкинская СОШ» Вагайского района Тюменской области надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения административного дела, в назначенное время представитель юридического лица на рассмотрение не явился. 17.03.2021г. от законного представителя юридического лица поступило письмо от 16.03.2021г. № 35 о рассмотрении административного дела без его участия. Административное дело рассмотрено без участия законного представителя юридического лица.**

**Постановление по делу об административном правонарушении направляется в адрес юридического лица заказным почтовым отправлением, а также по электронной почте на электронный адрес: petrenko.55@mail.ru.**

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 3

#### об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«18» марта 2021 г.

с. Уват  
(город, село, район)

Я, Главный государственный инспектор Уватского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору, начальник ОНД и ПР по Уватскому, Вагайскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области подполковник внутренней службы Созонов Владимир Викторович,

(указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 10 от «18» марта 2021 г. и материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на юридическое лицо Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Шишкинская средняя общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области.

(указывается наименования юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица)

юридический адрес: 626252, Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Зелёная, д. 12 а.

Материалами установлено:

В период: «01» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин., до 12 час. 00 мин.; «02» марта 2021 г. с 09 час. 00 мин., до 16 час. 00 мин.; «10» марта 2021 г. с 14 час. 00 мин., до 15 час. 00 мин., в(на) территории, в здании, помещениях и сооружениях: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Шишкинская средняя общеобразовательная школа» Вагайского района Тюменской области, расположенном(ых) по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Зеленая, 12а; ул. Зеленая, 12а, строение 2; с. Птицкое, ул. Школьная, 9; с. Ушаково, ул. Ленина, 67а; с. Шестовое, ул. Совхозная, 10; д. Юрмы, ул. Школьная, 19. В ходе проведенной плановой выездной проверки на основании Распоряжения № 6 от 19 февраля 2021 года, выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

**МАОУ «Шишкинская СОШ» Вагайского района Тюменской области  
(Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Зеленая, 12а)**

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации. *Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Далее ППР в РФ) п. 2.*
2. На объекте защиты отсутствует протокол испытания ограждений установленных на крыше. *Основание: ППР в РФ п. 17 «а»; п. 17 «б».*
3. На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. *Основание: ППР в РФ п. 30.*
4. На пути эвакуации, двери тамбура главного входа имеют остекление, при этом на дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. с обеих сторон. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 7.1.8.*
5. На момент проверки, приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен во временном строении поста охраны, данный пост представляет собой мобильное здание, расположенное перед главным входом в здание школы. Ранее приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации располагался в помещении поста охраны, находящемся непосредственно внутри здания школы. При этом автоматические установки пожарной сигнализации перенесены и смонтированы без наличия проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ст. 83; ППР в РФ п. 16 «о», п. 54.*

6. Временное строение поста охраны, расположено перед главным входом в здание школы, при этом противопожарное расстояние (разрыв) между зданиями поста охраны и зданием школы составляет менее 10 метров. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 4.3 табл. 1.*

**Детский сад «Ромашка» структурное подразделение МАОУ «Шишкинская СОШ»  
Вагайского района Тюменской области**

**(Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Зеленая, 12а, строение 2)**

7. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации. *Основание: ППР в РФ п. 2.*
8. На пути эвакуации, двери тамбура главного входа имеют остекление, при этом на дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. с обеих сторон. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 7.1.8.*

**Птицкая СОШ филиал МАОУ «Шишкинская СОШ» Вагайского района Тюменской  
области**

**(Тюменская область, Вагайский район, с. Птицкое, ул. Школьная, 9)**

9. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации. *Основание: ППР в РФ п. 2.*
10. На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. *Основание: ППР в РФ п. 30.*
11. Не проведена проверка, источников внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов), в части водоотдачи. *Основание: ППР в РФ п. 48.*
12. На момент проверки, приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен во временном строении поста охраны, данный пост представляет собой мобильное здание, расположенное перед главным входом в здание школы. Ранее приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации располагался в помещении поста охраны, находящемся непосредственно внутри здания школы. При этом автоматические установки пожарной сигнализации перенесены и смонтированы без наличия проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ст. 83; ППР в РФ п. 16 «о», п. 54.*
13. Временное строение поста охраны, расположено перед главным входом в здание школы, при этом противопожарное расстояние (разрыв) между зданиями поста охраны и зданием школы составляет менее 10 метров. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 4.3 табл. 1.*

**Юрминская СОШ филиал МАОУ «Шишкинская СОШ» Вагайского района  
Тюменской области**

**(Тюменская область, Вагайский район, д. Юрмы, ул. Школьная, 19)**

14. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации. *Основание: ППР в РФ п. 2.*
15. На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства



индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. *Основание: ППП в РФ п. 30.*

16. Не проведена проверка, наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов). Так же не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. *Основание: ППП в РФ п. 48.*
17. На объекте защиты отсутствует протокол испытания ограждений установленных на крыше. *Основание: ППП в РФ п. 17 «а»; п. 17 «б».*
18. В дизельной электростанции система пожаротушения находится в неисправном состоянии. *Основание: ППП в РФ п. 54.*

**Шестовская СОШ филиал МАОУ «Шишкинская СОШ» Вагайского района  
Тюменской области**

**(Тюменская область, Вагайский район, с. Шестовое, ул. Совхозная, 10)**

19. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации. *Основание: ППП в РФ п. 2.*
20. На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. *Основание: ППП в РФ п. 30.*
21. На момент проверки, приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен во временном строении поста охраны, данный пост представляет собой мобильное здание, расположенное перед главным входом в здание школы. Ранее приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации располагался в помещении поста охраны, находящемся непосредственно внутри здания школы. При этом автоматические установки пожарной сигнализации перенесены и смонтированы без наличия проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ст. 83; ППП в РФ п. 16 «о», п. 54.*
22. Временное строение поста охраны, расположено перед главным входом в здание школы, при этом противопожарное расстояние (разрыв) между зданиями поста охраны и зданием школы составляет менее 10 метров. *Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 4.3 табл. 1.*
23. В помещении пищеблока, расположенном в здании начальной школы, отсутствует устройство для самозакрывания противопожарной двери. *Основание: ППП в РФ п. 24; п. 29.*

**Ушаковская НОШ/Ушаковский детский сад филиалы МАОУ «Шишкинская  
СОШ» Вагайского района Тюменской области**

**(Тюменская область, Вагайский район, с. Ушаково, ул. Ленина, 67а)**

24. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации. *Основание: ППП в РФ п. 2.*
25. На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. *Основание: ППП в РФ п. 30.*

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**ТРЕБУЮ:**

Привести в пожаробезопасное состояние здания, расположенные по адресам: Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Зеленая, 12а; ул. Зеленая, 12а, строение 2; с. Птицкое, ул. Школьная, 9; с. Ушаково, ул. Ленина, 67а; с. Шестовое, ул. Совхозная, 10; д. Юрмы, ул. Школьная, 19, принять меры к недопущению и своевременному устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13. КоАП РФ **Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.**

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор  
Уватского, Вагайского муниципальных  
районов по пожарному надзору  
начальник ОНД и ПР по Уватскому,  
Вагайскому муниципальным районам УНД и  
ПР ГУ МЧС России по Тюменской области  
подполковник внутренней службы  
В.В.Созонов  
(Ф.И.О. должностного лица)

  
(подпись лица, вынесшего представление)

Представление получил:

**Законный представитель юридического лица МАОУ «Шишкинская СОШ» Вагайского района Тюменской области надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения административного дела, в назначенное время представитель юридического лица на рассмотрение не явился. 17.03.2021г. от законного представителя юридического лица поступило письмо от 16.03.2021г. № 35 о рассмотрении административного дела без его участия. Административное дело рассмотрено без участия законного представителя юридического лица.**

*Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения направляется в адрес юридического лица заказным почтовым отправлением, а также по электронной почте на электронный адрес: [petrenko.55@mail.ru](mailto:petrenko.55@mail.ru).*